


نصب سیستم اعلام نشت گاز و منواکسید و قطع شیر گاز در ساختمان الزامیست.

تذکره: در صورت عدم وجود وله کبی گاز شهری از مشخصات مشخصی گاز رولبی رعایت منکوره استفاده شود.
سختی کبی با توجه به سختی آب منطقه تعیین میشود.
نصب سختی کبی شناختی با ظرفیت مناسب در مسیر آب ورودی به سیستم الزامیست.
اگروز فی موتورخانه با محل آبترلاک شود
کلیه وله های روکار و منابع آب و انبساط میبایست با عایق ۳ سانتی آبرو فلکس فویلدار عایق بندی شود.



کیسول آتشی نشانی



BOILER SCHEDULE

NO.	CAP.	MODEL	REMARKS SIMILAR TO MODEL
	KCAL/H		
2	146200	S400-6	CHAUFFAGEHAR

BURNER SCHEDULE

NO.	OUTPUT(KCAL/HR) MIN. MAX.	ELECT. SUPPLY	MOTOR	MODEL	REMARKS
2	52,000-172,000	220-1-50	240W	JCN 80/1	IRAN RADIATOR

PUMPS SCHEDULE

NAME	STAND BY	GPM	HEAD ft	HP	V-φ-CY	MODEL	
P-1,2	P2	100	27	245W	220-1-50	A6 2"	پمپ سمنان
P-3	-	25	5.5	80W	220-1-50	S100 1"	پمپ سمنان
P-4	-	16	14	750W	220-1-50	CAM100	PENTAX

OPEN EXPANSION TANK

EXP.T. NO.	CAP. LITS	THICKNESS	MAX PRESSUR	MAX TEMP	Manua Comp.
2	220		10 BAR	90C	GALVANIZE

TANK HEATER


NO.	CAP. LITS/Hr	Model	THICKNESS		Weight	
			IN. mm	OUT mm		
1	500	GALVANIZE	4	2.5		

I.R.IRAN

سازمان توسعه و تجهیز مدارس
RENOVATION ,DEVELOPMENT AND
EQUIPMENT SCHOOLS ORGANIZATION

اداره کل نوسازی مدارس استان تهران

GENERAL DIRECTORY OF TEHRAN PROVINCE



راهنمای نقشه

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

تاریخ:	امضاء:	تاریخ:	امضاء:	تاریخ:	امضاء:	تاریخ:	امضاء:	تاریخ:	امضاء:

مدرسه راهنمایی ۱۲ کلاسه

PROJECT TITLE:

DRAWING TITLE:

PROJECT MANAGER CODE:

DESIGNED BY:

DRAW BY:

CHECKED BY:

APPROVED BY:

SIGNATURE:

DATE:

PROJECT NO:

AMOUNT NO:

CD NO :

OFFICE STAMP:

SIGN GROUP RESPONSIBLE:

SIGN DESIGNER:

این نقشه و مشخصات مندرج در آن منحصراً جهت اجرا در پروژه
به قرار داردو سلبیت به شمارهم منطقه

توسط شرکت در شهر
در حال احداث می باشد. قابل استفاده بوده و هر گونه استفاده در
غیر از پروژه مذکور فاقد اعتبار می باشد.

مماوت فنی اداره کل نوسازی مدارس استان تهران