لوله اصلی آب از کنتور آب تا موتورخانه در براورد لحاظ گردیده است و هیچ گونه اضافه کاری در این مورد پرداخت نمیگردد .

لوله های آب مصرفی حد فاصل موتورخانه تا سرایداری و سرویس بهداشتی محوطه و آبخوری در برآورد لحاظ گردیده است و هیچ گونه اضافه کاری در این مورد پرداخت نمیگردد.

کلیه لوله های روکار ومنابع آب و انبساط میبایست با عایق ۲ سانتی آیرو فلکس فویلدار عایق پیچی شوند.

نصب سیستم اعلام نشت گاز و منواکسید و قطع شیرگاز در ساختمان الزامیست.

نصب یک عدد کپسول آتش نشانی ۱۲ کیلوئی ویک عدد کپسول CO_2 برای موتورخانه الزامیست.

نصب شیرقطع خودکار گاز هنگام زلزله در مسیرلوله اصلی گاز الزامیست.

نصب سیستم کنترل هوشمند جهت بهینه سازی مصرف سوخت الزامیست.

دودکش فولادی از ورق ۲٫۵ میلیمتر

دودکش های فولادی بایستی با پشم سنگ به ضخامت ۰٫۵ میلیمتر عایق پیچی گردند.




20mm
16mm
16mm
11/4"
1"
11/4"
1"
به سمت موتورخانه
11/2"
P-3
NYAF 3*2.5 mm2
1"
11/4"
3/4"
20 mm COLLER
32 mm
25 mm
32 mm
به سمت کلکتورهای داخل ساختمان
برگشت از کلکتورهای داخل ساختمان
سرایداری 32mm
سرویس محوطه 32mm
آبخوری 25mm
COLLECTOR 2"
COLLECTOR 4"
TANK HEATER
11/4"
2"
P-1,2
21/2"
به سمت منبع انبساط بام
11/4"
1"
21/2"
11/4
11/4
11/4