PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

کلیه لوله های آب بهداشتی و سیستم گرمایش از نوع پنج لایه میباشد

کلیه ی لوله های اب بهداشتی و سیستم گرمایش با پلی فوم عایق پیچی شوند



L(mm)	Kcal/h
600	1099
700	1282
800	1465
900	1649
1000	1832
1200	2198
1400	2565
1600	2931
1800	3297

توجه :

کلیه رادیاتورها از نوع پنلی استاندارد تولید داخلی می باشد .

رادیاتورها بر حسب مشخصات جدول فوق محاسبه شده و در صورت استفاده از انواع دیگر باید همسان سازی صورت پذیرد.

کلیه لوله ها از نوع پلی اتیلن مشبک پنج لایه میباشد.

کلیه ی لوله های اب بهداشتی و سیستم گرمایش با پلی فوم عایق پیچی شوند

پلان زیر زمین

Sc. 1:100

با حفظ مسئولیت مستقیم طراح کلیات نقشه برای تشکیل پرونده مورد تایید میباشد یک برگ از برگ تعداد کل نقشه های این پروژه

وزارت آموزش‌وپرورش
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING I.R.IRAN

سازمان نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس کشور
RENOVATION ,DEVELOPMENT AND EQUIPMENT SCHOOLS ORGANIZATION

اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
GENERAL DIRECTORY OF TEHRAN PROVINCE

راهنمای نقشه

1 ورودی
2 راهرو ارتباطی
3 اداری
4 کلاس درس
5 کتابخانه
6 سالن چندمنظوره
7 سمعی بصری‌وکامپیوتر
8 کارگاه
9 آزمایشگاه
10 انبار
11 اتاق بهداشت
12 آبدارخانه
13 اتاق مربی
14 سرویس
15 آبخوری
16 تاسیسات
17 فضای نمایشگاهی

REV.	تغییر:	Des.	طرح:	Con.	کنترل:	DATE تاریخ:	Appr.	تصویب:	DATE تاریخ:
2									
1									

امضاء Sign | امضاء Sign

عنوان پروژه:
مدرسه راهنمائی ۱۴ کلاسه
PROJECT TITLE:

عنوان نقشه : لوله کشی شوفاژ
DRAWING TITLE:

کدمدیرپروژه: PROJECT MANAGER CODE:	
طراح: DESIGNED BY:	مقیاس: ۱:۱۰۰
همکاران طرح: ASSISTANTS BY:	SC: 1:100
ترسیم: DRAW BY:	واحدمتریک UNIT: SI
کنترل: CHECKED BY:	تصویب: APPROVED BY:
امضاء: SIGNATURE:	تاریخ: DATE:
شماره پروژه: PROJECT. NO: 1190	تعدادکل نقشه‌ها: TOTAL SHEET:
شماره رديف: ARRANGE NO:	شماره : CD NO :
رشته: FIELD:	شماره نقشه: DWG.NO: M006

مهر دفتر: OFFICE STAMP:
امضامسئول‌گروه: SIGN GROUP RESPONSIBLE:
امضاطراح: SIGN DESIGNER:

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT