PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


F0.P0
5KW
تابلوی
دیواری
توکار
واقع در راهرو
PROTECTION NO. : IP-42
PE
G
25A
30mA
RCD
R
MCB 25A
MCB 10A
MCB 16A
MCB 16A
LIGHTING
SOCKET
SPARE
EARTH
Cu 1*16mm
P.V.C 13.5

اندازه‌سیم (mm)^2	3*6 کابل سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک	3*1.5 NYAF	3*4 NYAF	–
اندازه‌لوله (P.V.C)	21	13.5	16	–
نام‌باریاخط	کنتور	L1	L2	–

وزارت آموزش‌وپرورش
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
I.R.IRAN

سازمان نوسازی توسعه وتجهیز مدارس کشور
RENOVATION ,DEVELOPMENT AND
EQUIPMENT SCHOOLS ORGANIZATION

QMI
ISO 9001:2000

N

توضیحات

توجه:

الف- کلیه نقشه ها قبل ازاجرابایدتوسط ناظرنوسازی وپیمانکار به دقت مطالعه شودودرصورت عدم هماهنگی به‌دفترفنی منعکس گردد.

ب- درصورت کمبودجزئیات ومشخصات فنی به نشریات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمراجعه شود.

ج-کلیه حقوق مادی ومعنوی این نقشه ها متعلق‌به‌سازمان نوسازی‌مدارس‌کشورمی باشدوهرگونه‌کپی،تکثیروتغییربدون مجوزرسمی ازسازمان پیگردقانونی دارد.

2					
1: 84/5/1					
REV. تغییر:	Dis. شرح:	Con. کنترل:	DATE: تاریخ: Sign: امضا:	Apr. تصویب:	DATE: تاریخ: Sign: امضا:

عنوان پروژه:

عنوان نقشه : تابلو برق

کدمدیرپروژه: PROJECT MANAGER CODE:

طراح: ب. حاجی زاده DESIGNED BY: B.Hafizadeh

ترسیم: ب. حاجی زاده DRAW BY: B.Hafizadeh

کنترل: م.ریحانی CHECKED BY: M.Reihani

مقیاس: ۱:۱۰۰ SC: 1.100

واحد:متریک UNIT: SI

تصویب: ه.موسی زاده APPROVED BY: H.Mousazadeh

امضا: SIGNATURE:

تاریخ: DATE:

شماره پروژه: PROJECT. NO: 95043

تعدادکل نقشه‌ها: ۴۵ TOTAL SHEET: 45

رشته: تاسیسات مکانیکی FIELD: Mechanical

شماره نقشه: DWG.NO: M002

شماره CD: CD. NO :

مهردفتر: OFFICE STAMP:

امضاءمسئول‌گروه: SIGN GROUP RESPONSIBLE:

امضاءطراح: SIGN DESIGNER: