اداره کل نوسازی مدارس استان تهران

چک لیست تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی

موقعیت / نقشه	زیرزمین	طبقه همکف	طبقه اول	طبقه دوم	طبقه سوم	سرویس	محوطه	سرایداری
روشنائی						●		
پریزبرق								
پریز تلفن								
پیجینگ (صوتی)								
خبر آیفون								
زنگ								
تابلوی برق								
فاضلاب و ونت						●		
آب مصرفی						●		
شوفاژ								
کانال								
آتش نشانی								

نام پروژه

سرویس بهداشتی۸چشمه (تیپ)

814

توضیحات

آزمایش سیستم ارتینگ توسط کارشناس فنی و حرفه ای وزارت کار و ارائه گواهی آزمایش به مهندس ناظر دستگاه اجرائی الزامیست.

کلیه چراغها ومصرف کننده هایی که بدنه آنها از جنس فلز میباشند اجرای سیم کشی ارت الزامیست.

نصب کلید نشت جریان(حفاظت از جان)۳۰ میلی آمپر در تابلوها الزامیست.

نصب یک عدد کپسول آتش نشانی ۱۲ کیلوئی برای اتاقک آبگرمکن الزامیست.

نصب شیرقطع خودکار گاز هنگام زلزله در مسیرلوله اصلی گاز الزامیست.

بجهت سهولت در تشخیص‌رنگهای‌سیمهای برق زرد- قرمز-مشکی برای فازها و سیم صفر آبی - سیمهای برگشتی طوسی و سیم ارت دو رنگ زرد و سبز و یا سبز باشد.

نصب دستگاه فیوز گاز الزامیست

نصب سختی گیر مغناطیسی با ظرفیت مناسب در مسیر آب ورودی به سیستم الزامیست.

تعداد شیت الکتریکی 4 برگ

تعداد شیت مکانیکی

دستورالعمل ومشخصات 1 برگ

تعداد کل شیت 5 برگ

تاریخ طرح : 1384/10/6

تاریخ باز نگری

ملاحظات

با حفظ مسئولیت مستقیم طراح کلیات نقشه برای تشکیل پرونده مورد تایید میباشد.

E-LEGEND	M-LEGEND	رایزردیاگرام شوفاژ	رایزردیاگرام فاضلاب	رایزردیاگرام آب	رایزردیاگرام موتورخانه	پلان استقرار موتورخانه
●	●					
چاه جذبی	چربیگیر	سپتیک	برقگیر	مشخصات اجرائی	دستورالعمل	ارتینگ
				●	●	●
			دفترچه برآورد	دفترچه محاسبات	رایزردیاگرام آتش نشانی	جزئیات