



آزمایش سیستم ارتینگ توسط کارشناس وزارت کار و ارائه گواهی آزمایش به مهندس ناظر دستگاه اجرایی الزامیست.

EARTHING



پلان حوضچه اتصال زمین

صفحه مسی ۳۷۰x۷۰ میلیمتر

زمین مرطوب طبیعی

مخلوط زغال و نسک

لحیم شده

جزئیات نصب سیستم اتصال زمین با الکترود صفحه مسی تخت یا مشبک

PROJECT NAME : <b>EDUCATIONAL</b>			
EMPLOYER :		DESIGNED BY	
		STIMATED BY	
ELECTRICAL	ADDRESS :	DRAWN BY	<b>SAMIMI</b>
	SHEET TITLE : <b>EARTHING</b>	CHECKED BY	<b>SAMIMI</b>
		SUPERVISOR	
ND.	SCALE :	DATE :	1384/2/24