PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

نکته در صورت عدم وجود لوله کشی گاز شهری از مشخصات مشعلهای گازوئیلی ومنبع مذکور استفاده شود.
سختی گیر با توجه به سختی آب منطقه تعیین میشود.

نصب سختی گیر مغناطیسی با ظرفیت مناسب در مسیر آب ورودی به سیستم الزامیست.

اگزوز فن موتورخانه با مشعل اپتترلاک شود

کلیه لوله های روکار ومنابع آب و انبساط میبایست با عایق ۳ سانتی آیرو فلکس فویلدار عایق پیچی شوند.

کپسول آتش نشانی



دودکش فولادی از ورق ۱٫۵ میلیمتر

BOILER SCHEDULE

NO.	REAL CAP. KCAL/H	MODEL	REMARKS SIMILAR TO MODEL
1,2	168200	M90–10	M.I.3

BURNER SCHEDULE

NO.	OUTPUT(KCAL/HR) MIN. MAX.	ELECT. SUPPLY	MOTOR	MODEL	REMARKS SIMILAR TO MODEL
1,2	52,000–225,000	220–1–50	550W	JGN 80/2	IRAN RADIATOR

PUMPS SCHEDULE

NAME	STAND BY	GPM	HEAD ft	POWER	V–Ø–CY	MODEL	REMARKS
P–1,2	P2	100	27	1.2 HP	220–1–50	A6 2"	پمپیران
P–3						s100 1"	پمپیران

Open EXPANSION TANK

EXP.T. NO.	CAP. LITS	MODEL	Manu.Comp.
1,2	250	منبع انبساط عایقدار	–

وزارت آموزش‌وپرورش
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING I.R.IRAN

سازمان نوسازی توسعه وتجهیز مدارس کشور
RENOVATION ,DEVELOPMENT AND EQUIPMENT SCHOOLS ORGANIZATION

اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
GENERAL DIRECTORY OF TEHRAN PROVINCE

راهنمای نقشه

تغییر:	Dia. شرح:	Con. کنترل:	DATE تاریخ:	Apr. تصویب:	DATE تاریخ:	
			Sign امضا:		Sign امضا:	

عنوان پروژه:

PROJECT TITLE:

عنوان نقشه :

DRAWING TITLE:

PROJECT MANAGER CODE: کدمدیرپروژه:

DESIGNED BY: طراح: ا.م.علیزاده — مقیاس: ۱:۱۰۰

DRAW BY: ترسیم: ا.م.علیزاده — SC: 1.100

CHECKED BY: کنترل: م.ریحانی — واحدمتریک UNIT: SI

APPROVED BY: تصویب:

SIGNATURE: امضا:

DATE: تاریخ تحویل به آرشیو: — تاریخ:

PROJECT. NO: 8838 شماره پروژه: — تعدادکل نقشه‌ها:

ARRANGE NO: شماره ردیف: — TOTAL SHEET:

DWG.NO: M018 شماره نقشه: — CD. NO : شماره CD :

مهردفتر: OFFICE STAMP:	امضامسئول‌گروه: SIGN GROUP RESPONSIBLE:	امضاطراح: SIGN DESIGNER:

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT