PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

مشخصات فنی و ضوابط اجرائی راهنمایی ۱۲ کلاسه(شماره پروژه ۸۹۱۸۹b)

(GENERAL NOTES)

مشخصات SPECIFICATIONS

مشخصات‌فنی بر اساس دستورات‌معاونت فنی - دفترتحقیقات ومعیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی - نشریه شماره ۵۵) -مبحث ششم مقررات ملی ساختمان آیین نامه طرح ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله(استاندارد ۲۸۰۰)ویرایش سوم و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه) انجام گرفته است.

کلیات GENERAL

پیمانکار باید قبل از شروع قالب بندی و بریدن و خم کردن میلگردها کلیه اندازه ها را روی نقشه ها کنترل و تائید نماید.
تمام نقشه های سازه ای باید در ارتباط با کلیه نقشه های معماری،تاسیساتی خوانده شودودرصورت مغایرت با واحد سازه مطرب‌گردد.
پیمانکارموظف است کلیه مسائل ایمنی سازه را درضمن اجرا رعایت نموده و نسبت به حفظ پایداری سازه در ضمن اجرا اقدامات لازم را معمول دارد.
در موقع قالب بندی اجزاء مختلف باید در محل تمام سوراخهای مورد نیاز برای سیم کشی،لوله کشی،نصب پیچ های مهاری و غیره،جعبه یا قالب مناسب پیش بینی و اجرا گردد بطوریکه از هر گونه تخریب و سوراخکاری بعدی احتراز بعمل آید . موقعیت سوراخها باید بر اساس نقشه های خاص که به همین منظور توسط واحد تاسیسات تهیه می شود تعیین گردد.
شیب‌بندی‌بام‌بااستفاده‌ازبوکه‌صنعتی لیکا (Light Expanded Clay Aggregate) باحداکثروزن مخصوص 600 kg/m^3 صورت می پذیرد.
مطابقت نقشه های معماری وسازه وتاسیسات بایکدیگردرهنگام اجراالزامی می‌باشد.
اجرای بتن ریزی در دمای کمتر از 5°Ce وبیشتر از 30°Ce مجاز نمی باشد مگر با اجازه دستگاه نظارت و تعبیه شرایط مناسب بتن ریزی.

دیوارهای برشی SHEAR WALLS

در دیوارهایی که دارای چند سفره آرماتور می باشند باید سفره های‌مزبوربه‌کمک خرکهایی به یکدیگر بسته شده و فاصله آنها تثبیت شود.

بتن CONCRETE

بتن شالوده ، ستونها ، تیرها و دیوار برشی با عیار $350Kg/cm^3$ ومقاومت ۲۸ روزه نمونه استوانه ای $F'c=210\ Kg/Cm^2$
بتن سقف با عیار $350Kg/cm^3$ ومقاومت ۲۸ روزه نمونه استوانه ای $F'c=210\ Kg/Cm^2$
بتن مگر با عیار $150Kg/cm^3$ و مقاومت ۲۸ روزه $150Kg/cm^2$
حداکثر نسبت آب به سیمان برابر ۰٫۴۵
حداکثر اندازه دانه بندی ۲٫۵ سانتیمتر
حداکثر اسلامپ برابر ۸ سانتیمتر
حداکثر هوای محبوس در بتن برابر است با $4\% \pm 1.5\%$
سیمان مصرفی برای عملیات بتنی تیپ (II) تعیین می‌گردد.
کلیه‌سطوح‌بتنی‌که‌درمعرض‌دیدقراردارد‌بایستی به صورت بتن نما دار (EXPOSE) اجرا گردد.

فولاد مصرفی REINFORCING STEEL

کلیه خاموتها ازنوع‌آجدارتیپ (AII) بامقاومت حدجاری‌شدن 3000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و کرنش حدجاری‌شدن 0.12% و کلیه آرماتورهای دیگرکه با علامت Ø نشان‌داده‌شده‌اند از نوع‌آجدارتیپ (AIII) بامقاومت‌حدجاری‌شدن 4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و کرنش حداقل گسیختگی 10%
فواصل میلگردها در رابطه با جاگذاری میلگردها از مرکز به مرکزمی باشد.تمام میلگردهای مصرفی بایستی ازنوع استاندارد و استفاده نشده باشد. میلگردها به جز میلگردهای حرارتی در سقف کلا"بایستی آجدار باشد.
تمام میلگردها باید به صورت سرد خم شود،مگر در مواقع استثنائی و با اجازه مهندس ناظر.
میلگردهایی که قسمتی از آنها در بتن درگیر می باشد نباید روی کار خم شوند،مگر در صورتیکه در نقشه ها نشان داده شده باشدو یا مهندس ناظر اجازه چنین کاری را بدهد.
سفره فوقانی آرماتور باید به کمک خرکهایی که مورد تائید مهندس ناظر می باشد در موقعیت مطلوب نگهداری و ثابت گردد.
حداقل طول هم‌پوشانی در مواردی که در نقشه ها ذکر نگردیده است حداقل ۵۰ برابر قطر آرماتور می باشد.

درزهای اجرائی CONSTRUCTION JOINT

قبل از ریختن بتن تازه سطح درزهای اجرائی باید کاملا زبر و تمیز و خیس باشند و تمام شن و دانه های لق از سطح بتن برداشته شده باشد.

پخی BEVELED EDGES

تمام گوشه های قابل دید بتن باید ۲ سانتیمتر پخ شود.

دیوارهای جداکننده PARTITIONS

کلیه دیوارهای‌جداکننده‌ودیوارهای پوششی که نقش سازه ای ندارند باید از جنس دیوارهای سبک (3D PANEL) باشند که پیش از اجرا لازمست جزئیات اجرای آن توسط این واحد تائید گردد.

پوشش بتن CONCRETE COVER

ضخامت‌پوشش‌که‌ازسطح‌بتن‌تاسطح‌میلگرد اندازه گیری می‌شود به‌قرارزیراست:
(مگر اینکه در نقشه ها مورد دیگری ذکر شده باشد.)

شالوده ها	۷٫۵ سانتیمتر
دیوارهای برشی	۳ سانتیمتر
ستونها	۵ سانتیمتر
تیرها	۵ سانتیمتر

جهت‌رعایت‌فواصل‌پوششهای‌ذکرشده توصیه می‌شود ازبلوکهای‌سیمانی یاپلاستیکی با مفتول فلزی استفاده گردد.

مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

رعایت مشخصات فنی بر اساس دستورات نشریه ۵۵ تهیه شده توسط معاونت فنی دفتر تحقیقات ومعیارهای فنی سازمان برنامه وبودجه ومقررات ملی ساختمان تهیه‌شده‌توسط‌وزارت‌مسکن‌وشهرسازی‌درحین‌اجرا برای پیمانکارالزامی است.

فونداسیون و مقاومت مجازخاک

مقاومت مجازخاک درمحاسبات سازه $1.5Kg/Cm^2$ درنظرگرفته‌شده‌است وقبل از اجرای کار باید توسط ناظر و پیمانکار کنترل گردد.
تائید نقشه فونداسیون منوط به ارائه گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک و تطبیق وضعیت زمین با نقشه های محاسباتی است.
در گودبرداری کف فونداسیون دقت شود که تراز فوندانسیونها از بالا یکی باشد.
قبل از هر گونه عملیات پی سازی ، لازمست پیمانکار محترم با واحد سازه هماهنگی نماید.

وزارت آموزش‌وپرورش
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
I.R.IRAN

سازمان نوسازی،توسعه وتجهیز مدارس کشور
RENOVATION ,DEVELOPMENT AND EQUIPMENT SCHOOLS ORGANIZATION

اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
GENERAL DIRECTORY OF TEHRAN PROVINCE

ISO 9001:2000

توضیحات

توجه:

الف- کلیه نقشه ها قبل ازاجرابایدتوسط ناظرنوسازی وپیمانکار به دقت مطالعه شودودرصورت عدم هماهنگی به‌دفترفنی منعکس گردد.
ب- درصورت کمبودجزئیات ومشخصات فنی به نشریات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمراجعه شود.
ج-کلیه حقوق مادی ومعنوی این نقشه ها متعلق‌به‌سازمان نوسازی‌مدارس‌کشورمی باشدوهرگونه‌کپی،تکثیروتغییربدون مجوزرسمی ازسازمان پیگردقانونی دارد.

REV.	تغییر:	Dia.	شرح:	Con.	کنترل:	DATE	تاریخ:	Appr.	تصویب:	DATE	تاریخ:
						Sign	امضا:			Sign	امضا:
2											
1											

عنوان پروژه:
راهنمایی ۱۵ کلاسه
PROJECT TITLE:
عنوان نقشه : مشخصات فنی و ضوابط اجرائی
DRAWING TITLE:

PROJECT MANAGER CODE:	کدمدیرپروژه:
DESIGNED BY: R.Mousazadeh محاسب: ر.موسی زاده	عیار:
ASSISTANTS BY: همکاران محاسب:	SC:
DRAW BY: A.Ajam تهیه و ترسیم: ع.عجم	واحد: متریک
CHECKED BY: F.Hoseinzadeh کنترل: ف.حسین زاده	UNIT: SI
APPROVED BY: M.Haeri تصویب: م.حائری	امضا:
SIGNATURE:	تاریخ:
DATE:	
PROJECT. NO: 89189b شماره پروژه:	تعدادکل نقشه‌ها:
ARRANGE NO: شماره ردیف:	TOTAL SHEET:
FIELD: Structure رشته: سازه / DWG.NO: شماره نقشه: S000	شماره CD: CD. NO :

مهر دفتر: OFFICE STAMP:	امضاءمسئول‌گروه: SIGN GROUP RESPONSIBLE:	امضاءطراح: SIGN DESIGNER:

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT