PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

F0.P0

5KW
تابلوی
دیواری
توکار

واقع در سرایداری

PROTECTION NO.: IP-42



اندازه‌سیم $(mm)^2$	3*6 کابل سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک	3*1.5 NYAF	3*1.5 NYAF	3*4 NYAF	3*4 NYAF	3*4 NYAF	3*4 NYAF	3*4 NYAF	---
اندازه‌لوله (P.V.C)	21	13.5	13.5	16	16	16	16	16	---
نام‌باریاخط	کنتور	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8

وزارت آموزش‌وپرورش
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
I.R.IRAN

سازمان نوسازی توسعه وتجهیز مدارس کشور
RENOVATION ,DEVELOPMENT AND EQUIPMENT SCHOOLS ORGANIZATION

اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
GENERAL DIRECTORY OF TEHRAN PROVINCE

راهنمای نقشه

REV. تغییر:	Dis. شرح:	Con. کنترل:	DATE تاریخ:	Sign امضا:	Apr. تصویب:	DATE تاریخ:	Sign امضا:
2							
1							

عنوان پروژه:
سرایداری ۵۶متری
PROJECT TITLE:

تابلو برق

PROJECT MANAGER CODE: کدمدیرپروژه:
DESIGNED BY: طراح: ب. حاجی زاده
ASSISTANTS BY: همکاران طرح:
DRAW BY: ترسیم: ب. حاجی زاده
CHECKED BY: کنترل:
APPROVED BY: تصویب: ن.ربیعی
SIGNATURE: امضا:
DATE: تاریخ:
مقیاس: ۱:۱۰۰ SC: 1.100
واحد:متریک UNIT: SI
PROJECT. NO: شماره پروژه: 95065
تعدادکل نقشه‌ها: TOTAL SHEET:
رشته: تاسیسات FIELD:
DWG.NO: شماره نقشه: 009
شماره CD: CD. NO :
OFFICE STAMP: مهردفتر:
SIGN GROUP RESPONSIBLE: امضاءمسئول‌گروه:
SIGN DESIGNER: امضاءطراح:

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT